

耐圧検査期限がいつまで有効かはその容器が製造された年によって異なります。  
容器が 1989 年 3 月以前に製造された容器の場合、  
耐圧検査期限は3年間ということになります。

1989 年 4 月以降に製造された容器は5年間になります ※継ぎ目なし容器※

容器が製造された年	容器再検査の期間
1989 年 3 月以前 (古い容器)	3年
1989 年 4 月以降 (新しい容器)	5年



○一般複合容器(FRP 容器)・・・3年又は5年(注意書き 緑ラベル)

**※FRP 容器は 15 年で廃棄移動もできなくなるので、納品時要注意**